

Töö nimetus	Pakkumisel	Sagedus
Katlamaja seadmete pideva ja tõrgeteta töö tagamine		X
Katla ja soojasõlme tehniline kontroll ja režiimikontroll		4
Reguleeraautomaatika ning regulaatorisse sisestatud andmete kontroll		4
Tsirkulatsioonipumpade ja mootorsegistite töö kontroll		4
Soojustehnilise torustiku kontroll, kuni katlamajaga piirnevate sulgseadmeteni		4
Katla hooldus tootja hooldusjuhendi alusel		4
Kõigi põleti (-te) osade puhastamine ja kontrollimine		4
Suitsugaasi temperatuuri ja CO, CO2, O2 mõõtmine		4
Süüte- ja leegikontrollisüsteemi hooldus, seadistus		4
Ionisatsioonivoolu mõõtmine		4
Põleti reguleerimine kõige paremale põlemisrežiimile		4
Mõõtmisprotokoll (teost. tööde AKT'i) koostamine		4
Kaitse- ja reguleerseadmete kontroll		4
Küttekatla ning põlemiskambri (kolde) kontroll		2
Katla puhastamine põlemisjääkidest		2
Kütuse paaki ja seatud andurite ja mõõteseadmete kontroll		2
Soojasõlme hooldus tootja hooldusjuhendi alusel		
Soojasõlme surveastamine		Vajadusel
Ühte plaatsoojusvaheti pesu		Vajadusel
Kliendile sobivate reguleerimisandmete sisestamine		4
Katla katlakivist puhastamine		Vajadusel
Pumpade ja mootorsegistite rikete kõrvaldamine		X
Õlidüüside ja õlifilteri vahetamine		1x
Tööpäeviku täitmine		X
Avarii reageerimisaeg		X
Väljakutse remonttöödele		X
Remonttööde 1 töötunni maksumus		X
Keevitustööde 1 töötunni maksumus		X