

Eugen Lukin

From: Eugen Lukin [eugen.lukin@sibuler.com]
Sent: Tuesday, November 09, 2010 11:41 AM
To: Peep Polding
Cc: Olga Makina; Elizaveta Gavrilova
Subject: M'nnimetsa 1, 4, 6-2 probleemid

Importance: High

Tere Peep,

meil on jaanud vaike hulk probleeme, mis ootavad lahendust Teie poolt:

1. paljudel rodudel trossid on roostetud. Te utlesite, et nad peavad olema tsingitud, mitte roostevaba.
Ma arvan, et roostetamine põhjuseks on kas ebakvaliteetsed trossid või elamute mereaarse asukoht.
Roostetud trossid on vaja igal juhul vahetada. Voib olla on vaja votta uhendust projekeerijaga ja seletada, kas tsingitud trossid üldse sobivad meie asukohale või peab kasutada roostevabad trossid.
Roostetud rodude trossid ja 2.7 miljoonine korterite hind meie arvamusel kokku ei klapi.
2. Korteris 1-4 3 radikatel ei toota termoregulaatorid. Kui neid keeratakse metalline varras liigub korralikult, aga radikate temperatuur ei muutu. Radikad on soojad ja inimestel on probleem et nad ei saa neid jahedamaks teha.
Kontakt telefoni numbrid on 51 10 898 ja 56 624 194.
3. Kevadel lubatud Teie poolt fonolukkude hermetiseerimine ei ole tehtud. Majas 1 paigaldatud plastikust juhtmekaitse karbid on juba katki, seest toenaoliselt nad ei soobi valiseks kasutamiseks. Palun Teid võimalikult kiiresti fonolukkude juhtpaneliid hermetiseerida ja juhtmekaitse karbid vahetada.
4. Kutusemahuti naidik naitab vahem kui 10%. Paar nadalad tagasi kui sees oli ~9000 l naitas ta ~45%, praegu peab olema 7000 l ja naitab vahem kui 10%. Nagu leppisime kokku, informeerin Teid, kui me tankime taismahuti. Teie spetsialist peab siis tulla anduri reguleerimiseks.
5. Ridaelamuboksi 6-4 kukkunud klaas. Lubasite, et votate uhendust projekteerijatega ja pakkute mingi lahendus et vältida klasside kukkumist teistel poksidel. Moodas juba rohkem kui pool aasta, aga minu andmetel selle probleemiga ei olnud mitte midagi tehtud.
Palun informeerige meid, mis ja millal on plaanis teha.

Lugupidamisega,
Jevgeni Lukin

KU Rannametsa Vaana-Joesuu juhatuse liige
mailto:eugen.lukin@sibuler.com
tel. +372 555 42628