

Eugen Lukin

From: Eugen Lukin [eugen.lukin@sibuler.com]
Sent: Wednesday, August 03, 2011 1:01 PM
To: Peep Polding
Cc: Aulus Gunninen; Olga Makina; Elizaveta Gavrilova
Subject: Pretensioon - kanalisatsiooni pumbad

Tere Peep,

Te olete juba teadlik et kortermajadel ja ridaelamupoksidel on avastatud probleem kanalisatsioonipumpadega.

Probleeme on kolm:

- pumba aravotmine kaevast ei ole võimalik sest pump on suurem kui kaevu diameter (Mannimetsa 1, 4, ridaelamud)
- pump majas Mannimetsa 1 on katki ja ei tosta vett kanalisatsiooni kaevast korgem kui 1m (tagasivoolu klapp oli kontrollitud ja puhastatud, see ei aita)
- Strantumi santehniku ja inseneeri (Indrek Oja, 53 465 454) sonadel meil on paigaldatud vale tagasivoolu klappid vedruga, peavad olema klappid raudpalliga mis ei vaja regulaarse puhastamist.

Palun Teid anda meile teada, millal need defektid saaksid parandada.

Jevgeni Lukin
KU Rannametsa Vaana-Joesuu juhatuse liige
tel. +372 555 42628
mailto:eugen.lukin@sibuler.com