

Tere,

informeerin Teid, et YIT Ehituse poolt ehitatud elamurajoonil „Merekodu“ aadressil Männimetsa tee 1, 4, 6, 8, Väana-Jõesuu küla, Harku vald, mille garantiaeg aegub 27.augustil 2011, on jaanud lahendamata järgmised probleemid:

1. Ridaelamupokside katustel ja kortermajade rõdudel rostevabad trossid paljudel kohtadel on roostetatud ja vajavad vahetamist.



2. Ridaelamute katustel krohvikihit on osaliselt katki, vaatamata sellele, et lumi katusest talve jooksul oli ära koristanud (vähemalt korter 6-2):





3. Hermeetik paneelide liitumise kohtadel on seinade eest ära tulnud:



4. Kütuse paaki tankimiseks vajalik automaatika (kaabel, mille abil ennetatakse paaki ületäitumine) ei tööta. Kaabel on katki sest ta on luuki katega pressitud ja paaki sissejuhiv kanal või toru puudub.
5. Ridaelamute liugaknade konstruktsioon on nõrk ja vajab tugevdust.

Palun Teid esitada ajagraafiku, mille järgi need puudused kõrvaldatakse.

Lugupidamisega,  
Jevgeni Lukin

KÜ rannametsa Vääna-Jõesuu juhatuse liige  
Männimetsa 6-2 omanik

tel. +372 555 42628  
e-mail: evgen@stv.ee